

本プロトコルは、以下の実装を想定している。

- ① 機器設置時に上位から機器に対して機種・データフォーマットを要求する。
上位側ではこの手順を行うまでどのような機器が接続されているか関知しない。
- ② 機器から送られたデータフォーマットに従い、通常のデータ(モニタ)を解釈する。
機器の持つフォーマットを読み込む手順により、本規格に準拠した機器は自由にネットワークに接続可能となる。

